

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt a.d. WN	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	374	Landratsamt Neustadt a.d. WN	
Betreiber	[Name]	Firma Constantia Pirk GmbH & Co.KG		
Standort	[Bezeichnung]	Foliendruck		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pirkmühle 14	92637	Pirk
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Bedrucken, Beschichten, Kaschieren, Kleben und Lackieren		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	Nr. 5.1.1.1 des Anhangs 1 der 4. BlmSchV	Nr. 6.7 des Anhangs 1 der IE-RL	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.12.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X	Emissionsmessungen / aktueller Betriebszustand	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Änderungsgenehmigungsbescheid vom 26.07.2010 (Az.: 41-824-6/10)	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Gemäß Emissionsmessbericht traten in der Lösemittelrückgewinnungsanlage Grenzwertüberschreitungen bei Gesamt-C auf.	Firma wird entweder Aktivkohle austauschen oder die Lösemittel nicht mehr rückgewinnen sondern direkt der regenerativen thermischen Nachverbrennung RNV zuführen	Sobald Konsens in der Firma besteht, wird das LRA informiert.	Gegenwärtig steht noch kein Termin fest	
---	--	---	---	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL